

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ С-ДЕ.ЭО31.В.00227  
(номер сертификата соответствия)

ТР 1390295  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

(наименование и местонахождение заявителя)

"emco Bau- und Klimatechnik GmbH & Co. KG"  
Юридический адрес: Breslauer Str. 34-38, 49808 Lingen/Ems, Германия, Фактический адрес:  
Breslauer Str. 34-38, 49808 Lingen/Ems, Германия, тел.+49 (0) 591 9140 -0, email: bau@emco.de

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

"emco Bau- und Klimatechnik GmbH & Co. KG"  
Юридический адрес: Breslauer Str. 34-38, 49808 Lingen/Ems, Германия,  
Фактический адрес: Breslauer Str. 34-38, 49808 Lingen/Ems, Германия, тел.+49 (0) 591 9140 -0,  
email: bau@emco.de

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью  
"Ланта Центр" (ООО "Ланта Центр"), 107589, г. Москва, ул. Красноярская,  
д. 17, тел. +7(495)675-85-81, факс +7(495)675-85-81, ОГРН 1137746804612,  
аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ЭО31 выдан 19.05.2014 года,  
Федеральной службой по аккредитации

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО  
ПРОДУКЦИЯ**

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Покрытия напольные (ковры) из химических текстильных материалов (ворс 100% полиамид, высота ворса 6-12мм), на основе из ПВХ и резины, м. "ЕМСО".  
Серийный выпуск

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ  
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА  
(ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Технического регламента о требованиях  
пожарной безопасности (Федеральный закон от  
22.07.2008г. № 123-ФЗ в ред. Федеральных  
законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 №  
185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 №  
234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ)  
(См. приложение - бланк № 0552209)

код ОК 005 (ОКП)  
Код ОК 034(ОКПД 2)  
**13.93.19.120**

код ЕКПС

код ТН ВЭД России  
**5703308809**

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протоколы испытаний № ТР17-04-07/1, ТР17-04-07/2 от 07.04.2017г.  
ИЛ ООО "Ланта Центр", аттестат аккредитации РОСС  
RU.0001.21ГА49 от 05.10.2015г, 107589, г. Москва, ул.  
Красноярская, д. 17

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по  
сертификации в качестве доказательств соответствия  
продукции требованиям технического регламента  
(технических регламентов))

Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 №  
СДСГК RU.OC05.K00251 от 07.02.2017 г. выдан ОС ООО «Ланта-  
Центр» номер аттестата аккредитации СДСГК RU. 0001.13AA69 от  
12.11.2014 г.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с**

07.04.2017

по

06.04.2020



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

**А.С. Шмырева**

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

**А.Е. Иванова**

# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## ПРИЛОЖЕНИЕ к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-DE.ЭО31.В.00227 (обязательная сертификация)

ТР **0552209**  
(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований Федерального закона от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ)

| Обозначение национального стандарта или свода правил | Наименование национального стандарта или свода правил                                                                               | Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил       |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ГОСТ 30402-96                                        | Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость                                                                         | Группа воспламеняемости – умеренновоспламеняемые (В2)                    |
| ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18                             | Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения | Группа дымообразования – с умеренной дымообразующей способностью (Д2)    |
| ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20                             | Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения | Группа токсичности – умеренноопасные (Т2)                                |
| ГОСТ Р 51032-97                                      | Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени                                                                  | Группа распространения пламени по поверхности – нераспространяющие (РП1) |



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

А.С. Шмырева

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

А.Е. Иванова